

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по социальной
защите населения Администрации
городского округа город Рыбинск

В.Б. Куликов

«01» 12 2017 г.



02 01/2/57
ПАСПОРТ № 63-1

**ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
(детский сад № 63)**

**и предоставляемых на нём услуг в сфере
образования**

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск

Р.А. Брядовая



СОГЛАСОВАНО:

Рыбинская местная организация
Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское Орден Трудового Красного Знамени Общество слепых»

**Председатель Рыбинского отделения
Всероссийского общества слепых** Салдина Татьяна Ивановна



1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта—детский сад.

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса – Российская Федерация, 152935 Ярославская область, город Рыбинск, улица Фурманова, дом 3; тел 8(4855) 24-55-47, E-mail:dou63@rybadm.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

корпус детского сада № 63 расположен в двухэтажном кирпичном здании, год постройки 1981;

- общая площадь здания – 2 430, 5 кв. м.,

- общая площадь территории – 12 208, 00 кв. м.

1.4. Последний капитальный ремонт - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего ремонта - нет, капитального ремонта - нет.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 (детский сад № 63).

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 152935 Ярославская область, город Рыбинск, улица Фурманова, дом 3.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск. _____

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152903 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.

2.2. Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности;

- присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности:

- реализация дополнительных образовательных программ –

дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;
- осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское дело в педиатрии.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту; (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.

2.5. Плановая мощность; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 273 ребенка.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- На троллейбусе 4, 5, остановка «улица Плеханова». Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта -200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) –3-5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути – есть (подъем в гору на лестнице). Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	2
Все категории инвалидов и другие мобильные группы населения, в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на колясках (К)	ДУ
с нарушением опорно-двигательного аппарата(О)	ДУ
с нарушением зрения (С)	ДУ
с нарушением слуха (Г)	ДУ
с нарушением умственного развития (У)	ДУ

№ п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)
2	Вход (выход) в здание	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (О,С,Г)
6	Система информации и связи	ДЧ - И (О,Г,К,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (О,С,Г,К,У), ДЧ-И (О,С,Г,К,У), ДЧ-И (О,С,Г,К,У), ДЧ-И (О,С,Г,К,У), ДЧ-И (О, С, Г), ДЧ-И (О, С, Г, К, У), ДЧ - И (О, С, Г, К, У). Состояние доступности объекта оценено как условно доступное.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок) (фото 1)	Ремонт асфальтового покрытия не требуется
2.	Вход (входы в здание)	Капитальный ремонт наружной лестницы, пандусного съезда, установка поручней, ремонт входной площадки перед дверью основного

	(фото 2)	входа, установка вертикального подъемника.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (фото 3)	Капитальный ремонт: установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа и установка дверного блока.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (фото 4)	Капитальный ремонт: установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей, стационарных и откидных опорных поручней на раковину. Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка у дверей в санузел информационных табличек(в том числе рельефных), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. Установка С- и П-образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье не возможно в связи с отсутствием технической

	(фото 5)	возможности
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (устройство визуальных средств: тактильные полосы, символы доступности-пиктограммы)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуются
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ – 2018–2030 г. в рамках исполнения Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 21.01.2016 г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» (при условии выделения ассигнований).

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности): 1 этаж здания - ДП-И (О, С, Г, К, У) (доступно полностью избирательно).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование. _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается — нет.

4.5 Информация размещения (обновлена) с использованием ресурса «Карта доступности субъекта Российской Федерации». dou63.rybadm.ru

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата размещения)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте): от « 10 » июня 2017 г.
2. Акта обследования объекта: от « 10 » июня 2017 г.

Приложение: в 1 экз., 1 лист.

Дата составления паспорта: « 30 » ноября 2017 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:
Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 63

*Паспорт актуализирован
05 июля 2018 года*



С.А. Чиж



*Паспорт актуализирован,
и.о.м. 13.06.2018г.*




Паспорт аннулирован, изменен кем
15.06.2020 Чеш. / Кеме С. А.

Паспорт аннулирован, изменен кем
11.06.2021 Чеш. / Кеме С. А.

Паспорт аннулирован, изменен кем
15.06.2023 Чеш. / Кеме С. А.

Паспорт аннулирован, изменен кем
18.06.2024 Чеш. / Кеме С. А.

Паспорт аннулирован, изменен кем
18.06.2025 Чеш. / Кеме С. А.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1




ФОТО 1




ФОТО 2



ФОТО 3



ФОТО 5



ФОТО 4

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по
социальной поддержке населения
Администрации городского
округа город Рыбинск
Ярославской области


Г.А. Саукова
« 14 » июня 2022 года

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

в паспорт доступности № 63-1 (02 01/2/57)

для инвалидов объекта

муниципального дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 63

и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

№ пунктов, в которые вносятся изменения	Новая редакция изменяемых пунктов
пункт 1.2	1.2 Адрес объекта, номера телефонов, факса – Российская Федерация, 152935 Ярославская область, город Рыбинск, улица Фурманова, дом 3; телефон 24-55-47, e-mail: dou63.rybinsk@yarregion.ru .
Пункт 1.6.6.	1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.
Пункт 2.4.	2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все категории) – дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений.
пункт 2.5.	2.5. Плановая мощность; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 281 детей.

Лицо, производившее актуализацию паспорта:

Заведующий детским садом № 63


С.А. Чиж

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск Ярославской области


Р.А. Брядовая
« 14 » июня 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Рыбинской местной
организации Ярославской областной
организации общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени
Общество слепых»


М.В. Ледянкин
« 14 » июня 2022 года

Заместитель генерального директора по кадрам и бухгалтеру ООО «Канализация» М.В. Курнишова

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (семь) листов

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 63

С.А. Чиж



ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 63 города Рыбинска

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Наличие асфальтового покрытия. (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
2	Вход (входы) в здание	Отсутствуют: наружная лестница, пандусный съезд, поручни, входная площадка перед дверью основного входа, вертикальный подъемник. (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
3	Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствуют дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа. (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	СК	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
4	Зоны целевого назначения здания	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения

	(целевого посещения объекта)	(пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).		до основных структурно-функциональных зон
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>Отсутствуют у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери. (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>Отсутствие С- и П- образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	С О С О	<p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон</p>
6	Система информации на объекте	Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с	С,Г	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон

		<p>нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	_____		Не является «зоной ответственности» муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 63



С.А.Чиж

СОГЛАСОВАНО

Председатель Рыбинского отделения Всероссийского общества слепых




Т.И. Салдина

дата _____

В настоящем документе прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 3 (три) листов

Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 63

детский сад № 63 С.А. Чиж



СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента по
социальной защите населения
Администрации городского округа
город Рыбинск

В.Б. Куликов

«01» 12 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск

Р.А. Брядовая

«01» 12 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 63

С.А. Чиж

«01» 12 2017 г.

ПЛАН

**мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 63**

(помещение площадью 1202,0 кв.м. расположенного на 1 этаже отдельно стоящего здания в два этажа по адресу:
г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 3)

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок проведения работ (год) и этап работы*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1	2	3	4	5	6
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-	Все категории	2019 (2 этап)	—	

	технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)				
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	-	-	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения\ инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	-	-	-	
3.1	По территории объекта:				
3.1.1	Ремонтные работы:	-	-	-	
3.1.2	Приобретение технических средств: 1) Установка наружной лестницы, пандусного съезда, поручней, обустройство входной площадки перед дверью основного входа, установка вертикального подъемника. (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	2020 (2 этап)	-	
3.2	По путям движения внутри здания:				
3.3.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей, дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	2022 (2 этап)	-	
3.3.2	Приобретение технических средств:	-	-	-	
3.4	По зонам целевого назначения здания (целевого посещения объекта):			-	
3.4.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-	С	2023	-	

	контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).		(2 этап)		
3.4.2	Приобретение технических средств:	-	-	-	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям:				
3.5.1	Ремонтные работы: <ol style="list-style-type: none"> 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 2) Установка стационарных и откидных опорных поручней. В кабине сбоку от унитаза установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 3) Установка у дверей блоков в санузел информационных табличек помещений (в том числе рельефных), расположенных на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 4) Установка С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 	С О С О	2023 (2 этап) 2023 (2 этап) 2023 (2 этап) 2023 (2 этап)	- - - -	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-	-	
3.6	По системе информации на объекте – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и				

	ограничений жизнедеятельности инвалидов:				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	–	–	–	
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями:</p> <p>1) Установка визуальной информации: информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>2) Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	С,Г	2024 (2 этап)	–	
		С	2025 (2 этап)	–	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места для ожидания	–	–	–	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2030 (3 этап)	–	

3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоск)	Все категории	—	—	
3.7	По путям движения к объекту (от остановки транспорта):				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту.	—	—	—	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	—	—	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)	К,О,С	При необходимости	—	
1.1	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Не реже 1 раза в год	—	

*мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания).

**мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

**Председатель Рыбинского отделения
Всероссийского общества слепых**



Т.И.Салдина

дата согласования

2017 г.

Согласовано без замечаний/с замечаниями

(ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя общественной организации инвалидов:

В настоящем документе прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 5 (пять) листов

Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №

детский сад
№ 63

С.А. Чиж

